

Technische fiche (volgens EU normen nr. 811/2013, 812/2013, 813/2013 en 814/2013).

Technische parameters voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp, combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp en temperatuurregelaars		208706 208709 208711 208714	208707 208710 208712 208715	208708 208713		
Model	Omstandigheden	Sigrin 9 400V Sigrin 9 230V Sigrin 9 Duo 400V Sigrin 9 Duo 230V	Sigrin 13 400V Sigrin 13 230V Sigrin 13 Duo 400V Sigrin 13 Duo 230V	Sigrin 19 400V Sigrin 19 Duo 400V	Symbool	Eenheid
geharmoniseerde norm	EN 14825, EN 16147, EN 12102					
Lucht/water-warmtepomp		NEE	NEE	NEE		
Water/water-warmtepomp		JA	JA	JA		
Pekel/water-warmtepomp		JA	JA	JA		
Lagetemperatuurwarmtepomp		NEE	NEE	NEE		
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoeste		JA	JA	JA		
Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp		JA	JA	JA		
Klasse van ingebouwde temperatuurregelaar		II	II	II		
Bijdrage van ingebouwde temperatuurregelaar aan energie-efficiëntie		2,0	2,0	2,0		%
Nominale warmteafgifte	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	8	12	17	Prated	kW
Nominale warmteafgifte	(koudere klimaatomstandigheden)	8	12	17	Prated	kW
Nominale warmteafgifte	(warmere klimaatomstandigheden)	8	12	17	Prated	kW
Nominale warmteafgifte	(lagetemperatuurtoepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	8	13	19	Prated	kW
Nominale warmteafgifte	(lagetemperatuurtoepassingen koudere klimaatomstandigheden)	8	13	19	Prated	kW
Nominale warmteafgifte	(lagetemperatuurtoepassingen warmere klimaatomstandigheden)	8	13	19	Prated	kW
SCOP	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,03	4,19	4,07		
SCOP	(koudere klimaatomstandigheden)	4,17	4,36	4,19		
SCOP	(warmere klimaatomstandigheden)	4,01	4,19	4,05		
SCOP	(lagetemperatuurtoepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,15	5,28	5,19		
SCOP	(lagetemperatuurtoepassingen koudere klimaatomstandigheden)	5,35	5,48	5,39		
SCOP	(lagetemperatuurtoepassingen warmere klimaatomstandigheden)	5,14	5,26	5,14		
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	153	160	155	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie Ingebouwde temperatuurregelaar	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	155	162	157	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie	(koudere klimaatomstandigheden)	159	166	160	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie Ingebouwde temperatuurregelaar	(koudere klimaatomstandigheden)	161	168	162	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie	(warmere klimaatomstandigheden)	152	160	154	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie Ingebouwde temperatuurregelaar	(warmere klimaatomstandigheden)	154	162	156	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie	(lagetemperatuurtoepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	198	203	200	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie Ingebouwde temperatuurregelaar	(lagetemperatuurtoepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	200	205	202	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie	(lagetemperatuurtoepassingen koudere klimaatomstandigheden)	206	211	208	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie Ingebouwde temperatuurregelaar	(lagetemperatuurtoepassingen koudere klimaatomstandigheden)	208	213	210	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie	(lagetemperatuurtoepassingen warmere klimaatomstandigheden)	198	203	197	ns	%
Seizoensgebonden ruimteverwarming Energie-efficiëntie Ingebouwde temperatuurregelaar	(lagetemperatuurtoepassingen warmere klimaatomstandigheden)	200	205	199	ns	%
Energie-efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++		
Energie-efficiëntieklasse Pakket van ingebouwde temperatuurregelaar		A+++	A+++	A+++		
Energie-efficiëntieklasse	(lagetemperatuurtoepassingen)	A+++	A+++	A+++		
Energie-efficiëntieklasse Pakket van ingebouwde temperatuurregelaar	(lagetemperatuurtoepassingen)	A+++	A+++	A+++		
Opgegeven verwarmingsvermogen bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur T						
Tj = -7 °C	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	7,0	10,9	14,7	Pdh	kW
Tj = -7 °C	(koudere klimaatomstandigheden)	4,8	7,4	10,1	Pdh	kW
Tj = -7 °C	(warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	Pdh	kW

Technische parameters voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp, combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp en temperatuurregelaars		208706 208709 208711 208714	208707 208710 208712 208715	208708 208713		
Model	Omstandigheden	Sigrin 9 400V Sigrin 9 230V Sigrin 9 Duo 400V Sigrin 9 Duo 230V	Sigrin 13 400V Sigrin 13 230V Sigrin 13 Duo 400V Sigrin 13 Duo 230V	Sigrin 19 400V Sigrin 19 Duo 400V	Symbol	Eenheid
T _j = -7 °C	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	7,5	11,4	17,0	Pdh	kW
T _j = -7 °C	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	5,1	7,8	11,6	Pdh	kW
T _j = -7 °C	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	Pdh	kW
T _j = +2 °C	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,3	6,6	9,0	Pdh	kW
T _j = +2 °C	(koudere klimaatomstandigheden)	2,9	4,5	7,3	Pdh	kW
T _j = +2 °C	(warmere klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = +2 °C	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,6	7,0	10,3	Pdh	kW
T _j = +2 °C	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	3,1	4,8	7,1	Pdh	kW
T _j = +2 °C	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
T _j = +7 °C	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	2,8	4,8	7,4	Pdh	kW
T _j = +7 °C	(koudere klimaatomstandigheden)	3,0	4,7	7,4	Pdh	kW
T _j = +7 °C	(warmere klimaatomstandigheden)	5,1	7,9	10,7	Pdh	kW
T _j = +7 °C	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	2,9	4,5	7,7	Pdh	kW
T _j = +7 °C	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	3,2	4,9	7,7	Pdh	kW
T _j = +7 °C	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	5,5	8,3	12,3	Pdh	kW
T _j = +12 °C	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,0	4,8	7,5	Pdh	kW
T _j = +12 °C	(koudere klimaatomstandigheden)	3,0	4,7	7,5	Pdh	kW
T _j = +12 °C	(warmere klimaatomstandigheden)	3,0	4,7	7,4	Pdh	kW
T _j = +12 °C	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,1	4,9	7,7	Pdh	kW
T _j = +12 °C	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	3,1	4,8	7,7	Pdh	kW
T _j = +12 °C	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	3,1	4,9	7,7	Pdh	kW
T _j = bivalente temperatuur	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = bivalente temperatuur	(koudere klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = bivalente temperatuur	(warmere klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
T _j = bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
T _j = bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(koudere klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(warmere klimaatomstandigheden)	8,0	12,3	16,6	Pdh	kW
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	8,5	12,9	19,2	Pdh	kW
Bivalente temperatuur	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	-10	-10	-10	Tbiv	°C
Bivalente temperatuur	(koudere klimaatomstandigheden)	-22	-22	-22	Tbiv	°C
Bivalente temperatuur	(warmere klimaatomstandigheden)	2	2	2	Tbiv	°C
Bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	-10	-10	-10	Tbiv	°C
Bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	-22	-22	-22	Tbiv	°C
Bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	2	2	2	Tbiv	°C
Verliescoëfficiënt T _j = -7 °C	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt T _j = -7 °C	(koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	

Technische parameters voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp, combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp en temperatuurregelaars		208706 208709 208711 208714	208707 208710 208712 208715	208708 208713		
Model	Omstandigheden	Sigrin 9 400V Sigrin 9 230V Sigrin 9 Duo 400V Sigrin 9 Duo 230V	Sigrin 13 400V Sigrin 13 230V Sigrin 13 Duo 400V Sigrin 13 Duo 230V	Sigrin 19 400V Sigrin 19 Duo 400V	Symbol	Eenheid
Verliescoëfficiënt $T_j = -7\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = -7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = -7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = -7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +2\text{ °C}$	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +2\text{ °C}$	(koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +2\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +2\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +2\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +2\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +7\text{ °C}$	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +7\text{ °C}$	(koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +7\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +12\text{ °C}$	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +12\text{ °C}$	(koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +12\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +12\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +12\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Verliescoëfficiënt $T_j = +12\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	1,0	1,0	1,0	Cdh	
Opgegeven prestatiecoëfficiënt bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur T						
$T_j = -7\text{ °C}$	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,10	3,13	3,09	COPd	
$T_j = -7\text{ °C}$	(koudere klimaatomstandigheden)	3,87	3,95	3,87	COPd	
$T_j = -7\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	COPd	
$T_j = -7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,19	4,19	4,08	COPd	
$T_j = -7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	5,14	5,20	5,09	COPd	
$T_j = -7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	NA	NA	NA	COPd	
$T_j = +2\text{ °C}$	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,07	4,20	4,13	COPd	
$T_j = +2\text{ °C}$	(koudere klimaatomstandigheden)	4,57	4,85	4,56	COPd	
$T_j = +2\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	2,75	2,91	2,81	COPd	
$T_j = +2\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,25	5,35	5,24	COPd	
$T_j = +2\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	5,79	5,96	5,91	COPd	
$T_j = +2\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	3,77	3,89	3,64	COPd	
$T_j = +7\text{ °C}$	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,68	4,88	4,63	COPd	
$T_j = +7\text{ °C}$	(koudere klimaatomstandigheden)	4,81	5,03	4,87	COPd	
$T_j = +7\text{ °C}$	(warmere klimaatomstandigheden)	3,71	3,79	3,67	COPd	
$T_j = +7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,79	5,94	5,91	COPd	
$T_j = +7\text{ °C}$	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	5,85	5,99	5,90	COPd	

Technische parameters voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp, combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp en temperatuurregelaars		208706 208709 208711 208714	208707 208710 208712 208715	208708 208713		
Model	Omstandigheden	Sigrin 9 400V Sigrin 9 230V Sigrin 9 Duo 400V Sigrin 9 Duo 230V	Sigrin 13 400V Sigrin 13 230V Sigrin 13 Duo 400V Sigrin 13 Duo 230V	Sigrin 19 400V Sigrin 19 Duo 400V	Symbol	Eenheid
T _j = +7 °C	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	4,97	4,99	4,79	COPd	
T _j = +12 °C	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	4,84	5,16	4,94	COPd	
T _j = +12 °C	(koudere klimaatomstandigheden)	5,02	5,17	5,09	COPd	
T _j = +12 °C	(warmere klimaatomstandigheden)	4,69	4,94	4,73	COPd	
T _j = +12 °C	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	5,83	5,99	5,90	COPd	
T _j = +12 °C	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	5,69	5,84	5,80	COPd	
T _j = +12 °C	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	5,78	5,93	5,84	COPd	
T _j = bivalente temperatuur	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	2,75	2,84	2,81	COPd	
T _j = bivalente temperatuur	(koudere klimaatomstandigheden)	2,75	2,91	2,81	COPd	
T _j = bivalente temperatuur	(warmere klimaatomstandigheden)	2,75	2,91	2,81	COPd	
T _j = bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,77	3,82	3,64	COPd	
T _j = bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	3,77	3,89	3,64	COPd	
T _j = bivalente temperatuur	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	3,77	3,89	3,64	COPd	
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	2,75	2,84	2,81	COPd	
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(koudere klimaatomstandigheden)	2,75	2,91	2,81	COPd	
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(warmere klimaatomstandigheden)	2,75	2,91	2,81	COPd	
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	3,77	3,82	3,64	COPd	
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	3,77	3,89	3,64	COPd	
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	3,77	3,89	3,64	COPd	
Uiterste bedrijfstemperatuur voor waterverwarming		65	65	65	WTOL	°C
Energieverbruik in andere dan actieve modus						
Uit-stand		0,010	0,015	0,010	POFF	kW
Thermostaat-uit-stand		0,014	0,018	0,014	PTO	kW
Stand-by-stand		0,011	0,015	0,011	PSB	kW
Carterverwarming-stand		0,000	0,000	0,000	PCK	kW
Aanvullend verwarmingstoestel						
Nominale warmteafgifte	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	0,0	0,0	0,0	Psup	kW
Nominale warmteafgifte	(koudere klimaatomstandigheden)	0,0	0,0	0,0	Psup	kW
Nominale warmteafgifte	(warmere klimaatomstandigheden)	0,0	0,0	0,0	Psup	kW
Nominale warmteafgifte	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	0,0	0,0	0,0	Psup	kW
Nominale warmteafgifte	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	0,0	0,0	0,0	Psup	kW
Nominale warmteafgifte	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	0,0	0,0	0,0	Psup	kW
Type energietoevoer		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch		
Andere items						
Vermogensregeling		Vermogen geregeld	Vermogen geregeld	Vermogen geregeld		
Geluidsvermogensniveaus binnen		39	40	41	LWA	dB
Geluidsvermogensniveaus binnen (Duo-versie)		39	40	40	LWA	dB
Jaarlijks energieverbruik	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	4082	6060	8439	QHE	kWh
Jaarlijks energieverbruik	(koudere klimaatomstandigheden)	4713	6948	9793	QHE	kWh
Jaarlijks energieverbruik	(warmere klimaatomstandigheden)	2656	3916	5491	QHE	kWh
Jaarlijks energieverbruik	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	3405	5062	7634	QHE	kWh
Jaarlijks energieverbruik	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	3912	5826	8764	QHE	kWh
Jaarlijks energieverbruik	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	2205	3285	4989	QHE	kWh

Technische parameters voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp, combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp en temperatuurregelaars		208706 208709 208711 208714	208707 208710 208712 208715	208708 208713			
Model	Omstandigheden	Sigrin 9 400V Sigrin 9 230V Sigrin 9 Duo 400V Sigrin 9 Duo 230V	Sigrin 13 400V Sigrin 13 230V Sigrin 13 Duo 400V Sigrin 13 Duo 230V	Sigrin 19 400V Sigrin 19 Duo 400V	Symbool	Eenheid	
Voor pekel/water-warmtepompen: Nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten	(gemiddelde klimaatomstandigheden)	2	2	3		m3/h	
Voor pekel/water-warmtepompen: Nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten	(koudere klimaatomstandigheden)	2	2	3		m3/h	
Voor pekel/water-warmtepompen: Nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten	(warmere klimaatomstandigheden)	2	2	3		m3/h	
Voor pekel/water-warmtepompen: Nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten	(lagetemperatuuroepassingen gemiddelde klimaatomstandigheden)	2	3	4		m3/h	
Voor pekel/water-warmtepompen: Nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten	(lagetemperatuuroepassingen koudere klimaatomstandigheden)	2	3	4		m3/h	
Voor pekel/water-warmtepompen: Nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten	(lagetemperatuuroepassingen warmere klimaatomstandigheden)	2	3	4		m3/h	
Optie om uitsluitend in de daluren te werken		NEE	NEE	NEE			
Voor combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp							
Opgegeven capaciteitsprofiel *		XL	XL	XL			
Dagelijks elektriciteitsverbruik *		6,972	6,223	6,582	Qelec	kWh	
Jaarlijks elektriciteitsverbruik		1489	1327	1405	AEC	kWh/annum	
Energie-efficiëntie boiler *		109	123	116	η _{wh}	%	
Energie-etiket boiler		A	A+	A			
*Dezelfde cijfers voor gemiddelde, koude en warme klimaatomstandigheden							
VOORZORGSMAATREGELEN	Alle specifieke voorzorgsmaatregelen voor montage, installatie en onderhoud zijn beschreven in de bedienings- en installatie-instructies. Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies						